


PARTICOLARE COSTRUTTIVO

SEZIONI SCAVO TIPO 1 E TIPO 2

Scala 1:10



N.B.: Le sezioni tipo rappresentate si riferiscono ai due casi di posa con 1 o 2 tubi e strada in conglomerato bituminoso.

Anche i tratti pavimentati in lastricato o in cemento dovranno essere realizzati con stesse modalità di posa e per il riempimento dei cavi saranno utilizzati gli stessi materiali indicati. Per ciascun tratto i ripristini fanno dovuto rispettare perfettamente le quote stradali e l'utilizzo di materiali identici agli esistenti, nonché garantirà la necessaria qualità di posa. Particolare cura e attenzione occorrerà porre nei ripristini delle porzioni di lastricato oggetto di intervento.



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

4

- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -

Oggetto:

Data

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO

Settembre 2017

Scale

- SCANO DI MONTIFERRO -

CENTRO URBANO

Planimetria generale con sviluppo dei circuiti oggetto di intervento
Situazione di Progetto

Pavimentazioni stradali oggetto di scavo e Particolari costruttivi sezioni di scavo tipo

Progettista
ANTONIO ZANELLA

Responsabile dell'Area Tecnica e
Responsabile del Procedimento
Geom. Aldo Coratza

Studio Tecnico di Ingegneria - Dr. Ing. ANTONIO ZANELLA Via Campanelli n. 53b - ORISTANO - Tel. 0783 094323

