

**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

N. 548 REP.

**REFERTO DI**  
**PUBBLICAZIONE**

*Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi*

*Dal 18/10/2010*

*Al 02/11/2010*

*inviata contestualmente ai capi gruppo, al responsabile del servizio e ufficio competenti*

*Prot. N° 3730 Del 18/10/2010*

*Data 18/10/2010*

**IL SEGRETARIO  
COMUNALE  
D.r. Salvatorino Chelo**

*N. 142 del registro delle deliberazioni data 13/10/2010*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:**

**INDIRIZZI E RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CASA COMUNALE A SEGUITO DI VERIFICA DA PARTE DELLA SEA DI ORISTANO**

**L'anno duemiladieci addì 13 (tredici) del mese di ottobre**

*Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta Comunale:*

<b>Eseguito l'appello risultano</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Manca Antioco Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>Pes Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>Dettori Salvatore</b>		<b>X</b>
<b>Obinu Antonio</b>		<b>X</b>
<b>Pes Francesco</b>	<b>X</b>	

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva:**

*dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*

*è stata dichiarata immediatamente esecutiva per ragioni d'urgenza.*

**IL SEGRETARIO  
COMUNALE  
(Dr. Salvatorino Chelo)**

Assiste all'adunanza il **Segretario Comunale Dr. Salvatorino Chelo**

**Il Sig. Antioco Giuseppe Manca** nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO – PROVINCIA DI ORISTANO		
Delibera Giunta Comunale	N. 142	Del 13/10/2010
Oggetto:	<b>INDIRIZZI E RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CASA COMUNALE A SEGUITO DI VERIFICA DA PARTE DELLA SEA DI ORISTANO</b>	

## LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTO** il rapporto a seguito di sopralluogo in data 29.03.2010 , effettuato dai tecnici della SEA di Oristano presso l'impianto di riscaldamento ubicato nella sede comunale in Piazza Montrigu de Reos , dal quale si rileva , che ai fini della operatività dell'impianto risultano urgenti e indispensabili le seguenti lavorazioni: installazione dei dispositivi ISPELS a distanza inferiore al metro (valvola di sicurezza )in assenza delle quali l'impianto non può essere messo in funzione;
- **VISTO** altresì , il rapporto a seguito di sopralluogo in data 29.03.2010 , effettuato dai tecnici della SEA di Oristano presso l'impianto di riscaldamento ubicato presso l'edificio scolastico , dal quale si rileva anche in questo caso , ai fini della operatività dell'impianto risultano urgenti e indispensabili alcuni interventi , in assenza dei quali l'impianto non può essere messo in funzione;
- **RILEVATO** che i lavori da eseguire non sono derogabili ai fini della messa in funzione in condizioni di sicurezza degli impianti sopracitati;
- **CHE** a seguito di quanto sopra ,il responsabile del procedimento, Geom, Piero Piludu, all'uopo autorizzato dal Rep. dell'ara tecnica ha svolto un'indagine di mercato tra alcune ditte operanti nel settore , al fine di quantificare la spesa per l'attuazione degli interventi di cui sopra;
- **RILEVATO** pertanto che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori ammonta a complessivi €1.590,00 come indicato nell'allegato quadro economico;
- **ATTESA** la necessità di dover provvedere con sollecitudine alla realizzazione di tali interventi in considerazione dell'approssimarsi del periodo di messa in funzione di tali impianti;
- **ACQUISITI** i pareri favorevoli del responsabile dell'area tecnica e dell'area finanziaria , ai sensi dell'art. 49 , comma 1 , del D.lgs 267/200 in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;

CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano

## **DELIBERA**

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata, e conseguentemente

1. **Di** approvare il preventivo di spesa redatto dal Responsabile del Procedimento, Geom. Piludu, relativo alla realizzazione degli interventi di sistemazione dell'impianto di riscaldamento ubicato nell'edificio scolastico e casa comunale, dell'importo complessivo di Euro 1.590,00 di cui €1.275,00 Per lavori, € 50,00 per oneri di sicurezza, ed € 265,00 per IVA.
2. **Di** dare mandato al responsabile dell'area tecnica per l'adozione dei successivi atti di gestione.
3. **Di** dare atto che la spesa trova copertura sui cap: 13463 – 13663 – 13863 conto residui del bilancio comunale;
4. **Di** dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 134 della D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
(*Antioco Giuseppe Manca*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(*Dr. Salvatorino Chelo*)